



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12

Индекс: 628305

телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38

факс: 22-28-60

e-mail: rpn-yugansk@mail.ru

n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

№ 566 от 25.04.2023 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД №32 «БЕЛОСНЕЖКА»,

628310, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,
НЕФТЕЮГАНСК ГОРОД,
16-Й МИКРОРАЙОН, СТРОЕНИЕ 13

ИНН 8604028042, ОГРН 1028601262381

Предписание № 566

Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, в ходе профилактического визита проведенного в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» на основании решения начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе - Главного государственного санитарного врача в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе Щербакова А.Г. от 12.04.2023 года № 16 установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт профилактического визита от 25.04.2023 г. № 29), а именно:

1. На территории игровой зоны расположены 13 групповых площадок без установки тентовых навесов, что не соответствует п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. На территории объекта не выделено специальное место(навес)для хранения колясок, санок, что не соответствует требованиям п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Лестница у центрального входа в здание учреждения с дефектами конструкции (крошится бетон) требует проведения ремонтных работ в соответствии с п. 2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Площадь на одного ребенка в групповых по списочному составу составляет менее 2,0 м², в нарушение п. 172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Площадь на одного ребенка в спальнях по списочному составу составляет менее 2,0 м², в нарушение п.172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. Музыкальный зал: стены, потолок с дефектами покрытия (отслаивание обоев, трещины), в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
7. Кабинет дополнительного образования: стены с дефектами покрытия (трещины), в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», используется мебель (парты) с дефектами боковой поверхности в нарушение п. 2.4.3., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
8. Группа младшая В: покрытие пола в спальном помещении с дефектами (линолеум приклеен скотчем) в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в буфетной отсутствует вентиляционная вытяжная решетка в нарушение п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
9. Группа средняя В: покрытие пола в спальном помещении с дефектами в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», стены с дефектами покрытия (отслаивание обоев), в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
10. Группа 1 младшая Б: стены с дефектами покрытия (трещины), в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
11. Группа 1 младшая А: покрытие пола в спальном помещении с дефектами в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
12. Группа средняя Б: потолок с дефектами покрытия), в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
13. Группа старшая Б: покрытие пола в спальном помещении с дефектами в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», стены с дефектами покрытия (отслаивание обоев), в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
14. Группа 1 подготовительная А: покрытие пола, потолка в спальном помещении с дефектами в нарушение п. 2.5.2. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», стены с дефектами покрытия (отслаивание обоев).
15. Во всех помещениях раздевалок для детей не обеспечены условия для просушки одежды (отсутствуют специальные сушильные шкафы, к индивидуальным шкафчикам не подведены трубы от систем отопления), что не соответствует п. 3.1.3.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16. Площадь помещения процедурного кабинета, совмещенного с прививочным ниже минимальных планируемых (норма не менее 12,0 кв.м.), что не соответствует п.4.2.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
17. В составе пищеблока отсутствуют рекомендуемый набор производственных и подсобных помещений: цех вторичной обработки овощей, холодный цех, отдельное помещение моечных кухонной посуды и инвентаря, помещение моечной оборотной тары, помещение раздаточной, помещение загрузочной, помещение персонала (имеется гардеробная для верхней одежды, расположенная вне помещений пищеблока) душевая, что не соответствует п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по набору помещений для пищеблоков, работающих на сырье.
18. Стены, полы в производственных помещениях пищеблока выполнены кафельной плиткой, местами плитка отваливается, имеются дефекты, что не предусматривает качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфектантов и не соответствуют требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ: В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Привести территорию игровой зоны в соответствие требованиям п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части наличия теневых навесов.

Срок до 25.07.2023 г.

2. Привести территорию учреждения в соответствие требованиям п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части наличия специального места (навес) для хранения колясок, санок.

Срок до 25.07.2023 г.

3. Устранить дефект конструкции лестницы у центрального входа в здание учреждения в соответствии с п. 2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 25.07.2023 г.

4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил площадь на одного ребенка в группах, не менее 2,0 м², согласно п.172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок до 25.07.2023 г.

5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил площадь на одного ребенка в спальнях помещениях групп, согласно п.172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок до 25.07.2023 г.

6. Устранить дефекты стен, потолка в музыкальном зале согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок до 25.07.2023 г.

7. Устранить дефекты стен кабинета дополнительного образования согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», устранить дефекты мебели (парты) согласно п. 2.4.3., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок до 25.07.2023 г.

8. Устранить дефекты пола в спальном помещении группы младшая В согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», установить в буфетной вентиляционную вытяжную решетку согласно п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок до 25.07.2023 г.

9. Устранить дефекты покрытия пола и стен в группе средняя В согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок до 25.07.2023 г.

10. Устранить дефекты покрытия стен группы 1 младшая Б согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок до 25.07.2023 г.

11. Устранить дефекты покрытия пола в спальном помещении группы 1 младшая А согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок до 25.07.2023 г.

12. Устранить дефекты потолка группы средняя Б согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок до 25.07.2023 г.

13. Устранить дефекты покрытие пола и стен группы старшая Б согласно п. 2.5.2. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок до 25.07.2023 г.

14. Устранить дефекты пола, потолка группы 1 подготовительная А согласно п. 2.5.2. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», стены с дефектами покрытия (отслаивание обоев).

Срок до 25.07.2023 г.

15. Обеспечить в помещениях раздевалок для детей условия для просушки одежды согласно п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 25.07.2023 г.

16. Обеспечить соблюдение нормируемых площадей в медицинском блоке согласно п.4.2.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок до 25.07.2023 г.

17. Обеспечить наличие в составе пищеблока набора производственных и подсобных помещений согласно п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по набору помещений для пищеблоков, работающих на сырье.

Срок до 25.07.2023 г.

18. Устранить дефекты стен, пола в помещениях пищеблока согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок до 25.07.2023 г.

О принятых мерах необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в срок до 25.07.2023 г.

Настоящее предписание имеет обязательную силу согласно ст.50 ФЗ-52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления Роспотребнадзора Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Главный специалист-эксперт ТО УФС РПН
по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске,
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях



М.К. Дальцаев

Предписание получил (а): _____ 25.04. 2023 г.
(ФИО, должность)